

# 河源江东新区生态环境办公室

---

## 河源江东新区生态环境办公室拟对江东新区 城市起步区污水管网连接贯通工程环境 影响报告表进行审查的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，我办拟对《江东新区城市起步区污水管网连接贯通工程》进行审查，为体现公开、公正的原则，强化公众参与，现将该项目环境评价基本情况予以公示，公示期2个工作日（2022年11月18日、2022年11月21日），如有意见，请在公示期内来信或来电向我办反映。

联系地址：河源市江东新区梧桐二路胜利花园，邮编：517000

联系电话：0762-3133191

听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示之日起5个工作日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定提出听证申请。

河源江东新区生态环境办公室

2022年11月18日



项目名称	江东新区城市起步区污水管网连接贯通工程
建设单位	河源市江东新区开发投资有限公司
建设地点	河源市江东新区城市起步区
环评机构	广东明大项目管理环境科技有限公司
项目概况	江东新区城市起步区污水管网连接贯通工程主要在凤凰路南段进行污水管网连接贯通工程建设,管道全长约 620;在建设大道(东江东路至东环路段)进行污水管网连接贯通工程建设,管道全长约 1265 米;新建 1 座污水处理站,项目污水处理工艺采用粗细格栅预处理+A0 生化+MBR 膜处理+次氯酸钠消毒出水,污泥处理工艺采用污泥调理+叠螺机脱水,设计处理污水量约 3000 立方/天。
主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施	<p>(一) 废水污染防治工作。项目主要收集处理附近居民的生活污水,污水处理规模为 3000m<sup>3</sup>/d,污水处理工艺采用“粗细格栅预处理+A0 生化+MBR-4-膜处理+次氯酸钠消毒出水”,尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准及广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准两者中的较严者后排入尖下河。</p> <p>(二) 废气污染防治工作。污水处理过程中会产生恶臭,污染物主要为 NH<sub>3</sub>、H<sub>2</sub>S 及臭气浓度等。废气集中收集通过生物滤池除臭处理后无组织排放,并采取在厂区内种植乔木、设置绿化带等措施,无组织排放废气 NH<sub>3</sub>、H<sub>2</sub>S 及臭气浓度执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中厂界废气排放二级标准限值。</p> <p>(三) 噪声污染防治工作。项目主要噪声源为搅拌机、水泵、压滤机等设备运行噪声,主要噪声级在 75-90dB(A),采取减振、消声、隔声等措施,四周厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2 类标准。</p> <p>(四) 固体废物管理工作。项目固体废物主要有员工生活垃圾,格栅渣、脱水污泥等一般固废。生活垃圾、格栅渣统一收集后交由环卫部门清运处理;脱水污泥交由有资质单位处置。</p>
公众参与情况	按照《建设项目环境影响评价政府信息公开指南(试行)》的规定,本项目报告表受理公告在新区网站公示了 5 个工作日,在受理公告期限内我办未接到公众反馈意见。